



GMINA KOBIOR

43-210 Kobiór

ul. Kobiórska 5

tel./fax. (032) 218-81-82, 218-82-88, 218-85-29

e-mail: gmina@kobior.pl

www: www.kobior.pl

BIP: www.bip.kobior.pl

GK.271.01.2019

Kobiór, dn. 01.08.2019r.

Dot: Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn :
„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kobiór”


Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej - dojazd południowy do ul. Ołtuszevskeigo w Kobiórze (droga G. 697001.3)”

Pytanie 1.

Dot. Poz.12 prosimy o załączenie rysunku przedstawiającego wykonanie drenażu.

Odpowiedź:

W załączeniu przekrój prze drenaż planowany do realizacji o długości 82,0 mb



Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej (łącznik pomiędzy ul. Rodzinna i Kwiatowa w Kobiórze - droga lokalna L000011)”

Pytanie 2.

Dot. Poz 6 przedmiaru robót zgodnie z załączonym rysunkiem grubość destruktu wynosi 10cm , natomiast w/w pozycji jest 2,5cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualna korektę pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź:

Potwierdza się opisaną rozbieżność pomiędzy przedmiarem a rysunkiem przekroju poprzecznego.

Jako rozwiązanie wykonawcze należy przyjąć wersję z rysunku.

Prawidłowy przedmiar poz. 6 : $232,0m \times 0,5m = 116,0m^2$

$116,0m^2 \times 0,10 \times 2,50 t/m^3 = 29,00 \text{ ton destruktu}$

inż. Janusz Mazur
tel. 693077992