


UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

2. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

3. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.

4. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.

5. Przejścia przez przegrody zabezpieczone ppoż. wykonać w ogniochronnych przejściach instalacyjnych, zgodnych z klasą odporności danej przegrody.

LEGENDA:

| | |
|---|---|
| (W1) – (W14) | Pion instalacji c.w.u. |
| (H1) – (H3) | Pion instalacji hydrantowej |
| | Instalacja hydrantowa |
| | Instalacja wody zimnej |
| | Instalacja wody ciepłej |
| | Instalacja wody cyrkulacyjnej |
| ø22/18/15St | Średnice zewnętrzne rur ze stali nierdzewnej łączonych przez zaciskanie w kolejności: woda zimna/ woda ciepła/ cyrkul. |
| ø20/16PE | Średnice zewnętrzne rur wielowarstwowych łączonych przez zaprasowywaniew kolejności: woda zimna/ woda ciepła. |

OZNACZENIA:

| | |
|---|---|
| Mu | Miska ustępowa |
| Um | Umywalka |
| Nr | Natrysk |
| Zm | Zmywarka |
| Z | Zlew |
| Zl | Zlewozmywak |
| z.w. | zawór z złączką do węża |
| Pk | Piec konwekcyjny |

UWAGA:
1.Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzona pod stropem wykonać z rur stalowychze stali nierdzewnej łączonych przez zaciskanie.
2.Instalacje wody zimnej i ciepłej prowadzonej w posadzce i bruzdach ściennych wykonać z rur PE-RT wielowarstwowych łączonych poprzez zaprasowywanie.

PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ GARAŻY BLASZANYCH
W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIÓRZE"

SKALA 1:100

RZUT PARTERU – INSTALACJA WODY P.POŻ, ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z CYRKULACJĄ

BRANŻA: SANITARNA

DANE INWESTORA: URZĄD GMINY KOBIÓR, Ul. KOBIÓRSKA 5, 43-210 KOBIÓR

NR RYSUNKU: S8

ADRES BUDOWY: ul. Tuwima, 43-210 Kobiór, dz.nr: 1468/37

LUTY, 2022


PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Borkowski SLK/1453/PWOS/06 Spec. Sanitarna

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Wiśniewska UAN-VIII/83861/11/87 Spec. Sanitarna

OPRACOWAŁ: mgr inż. Karol Rutz

Pracownia Projektowa "PIK" S.C.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl


PODPIS: