

Obwód	TU/15	TU/16	TU/17	TU/18	TU/19	TU/20	TU/21	TU/22	TU/23	TU/24											
TYP KABLA	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 5x4,0	N2XH-J 5x4,0	N2XH-J 5x4,0	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5											
Un [V]	230	230	230	400	400	400	400	400	400	400											
Pz [kW]	1,5	1,5	1,5	11,0	15,5	15,5	5,0	5,0	6,3	6,3											
OPIS	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.0.20	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.0.21	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.0.22	ZMYWARKA POM.0.22	PIEC ELEKTRYCZNY POM.0.21	PIEC ELEKTRYCZNY POM.0.21	TABORET POM.0.21	TABORET POM.0.21	PATELNIA POM.0.21	PATELNIA POM.0.21											

PROJEKTOWAŁ: inż. Adam Kozik SLK/0429/OIWOE/04 Spec. elektryczna	PODPIS:	PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZEBÓRKĄ GARAŻY BLASZANYCH W RAMACH INWESTYCJI PN"BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIÓRZE"
SPRAWDZIŁ: inż. Arkadiusz Strzodka SLK/1301/POOE/06 Spec. elektryczna	PODPIS:	SKALA
		ROZDZIELNIA TU SCHEMAT — BRANŻA: ELEKTRYCZNA
Pracownia Projektowa "PIK" S.C. Anna i Maciej Pindurowie 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. (32)434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl		DANE INWESTORA: GMINA KOBIÓR UL. KOBIÓRSKA 5, 43-210 KOBIÓR — NR RYSUNKU: E-17
		ADRES BUDOWY: UL. TUWIMA 43-210 KOBIÓR — MARZEC 2022