

Obwód				TK0/1	TK0/2	TK0/3	TK0/4	TK0/5	TK0/6	TK0/7	TK0/8	TK0/9	TK0/10	TK0/11
TYP KABLA	N2XH-J 5x6			N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5
Un [V]	400			230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
OPIS	ZASILANIE Z RG	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM.0.12	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM.0.06	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM.0.05	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM.0.02	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM.0.41	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM.0.40	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM.0.39	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM.0.38	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM.0.37	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM.0.37	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM.0.30

PROJEKTOWAŁ: inż. Adam Kozik SLK/0429/OWOE/04 Spec. elektryczna	PODPIS:	PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ GARAŻY BLASZANYCH W RAMACH INWESTYCJI PN"BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIÓRZE"
SPRAWDZIŁ: inż. Arkadiusz Strzodka SLK/1301/POOE/06 Spec. elektryczna	PODPIS:	SKALA
		ROZDZIELNIA TKO SCHEMAT — BRANŻA: ELEKTRYCZNA
Pracownia Projektowa "PIK" S.C. Anna i Maciej Pindurowie 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. (32)434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl		DANE INWESTORA: GMINA KOBIÓR UL. KOBIÓRSKA 5, 43-210 KOBIÓR — NR RYSUNKU: E-06
		ADRES BUDOWY: UL. TUWIMA 43-210 KOBIÓR — MARZEC 2022