



Kobiórski Zakład Komunalny, ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór

tel. 32 218 84 76

www.kzk.kobior.pl; e-mail: kzzkobior@poczta.fm

KZK.290.74.2022

Kobiór, dnia 16.03.2022r.

Projektant:

PRACOWNIA PROJEKTOWA „PIK” s.c.

ul. Szeroka 24

44-240 Żory

Inwestor:

GMINA KOBIÓR

ul. Kobiórska 5

43 – 210 Kobiór

Dot.: opinii do projektu technicznego zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1468/37 przy ul. Tuwima w Kobiórze

W załączeniu zwracam pozytywnie zaopiniowany projekt techniczny zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla projektowanego gminnego przedszkola na działce nr 1468/37, przy ul. Tuwima w Kobiórze, którego inwestorem jest Gmina Kobiór z siedzibą przy ul. Kobiórskiej 5, Kobiór 43-210 po spełnieniu następujących warunków:

1. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, BHP, Norm i Warunków Technicznych Wykonawstwa oraz Odbioru Technicznego.
2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji i głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu.
3. Przy skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu (kanalizacja deszczowa) należy zachować min. 20 cm odstępu pionowego pomiędzy skrajniami rur, a w przypadku braku możliwości zachowania tej odległości należy stosować rury ochronne.
4. Termin rozpoczęcia robót wraz z podaniem wykonawcy należy zgłosić do KZK Kobiór ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór.
5. Inwestor jest zobowiązany zgłosić w KZK Kobiór przyłącze, przed zasypaniem, do odbioru technicznego.
6. Warunkiem wydania protokołu odbioru końcowego przyłącza kanalizacji sanitarnej jest przedłożenie przez inwestora pomiaru geodezyjnego powykonawczego.

Załączniki:

- Projekt techniczny zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku gminnego przedszkola – 1 szt.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

DYREKTOR
Kobiórskiego Zakładu Komunalnego
[Podpis]
mgr inż. Andrzej