



# G M I N A K O B I Ó R

43-210 Kobiór

ul. Kobiórska 5

tel./fax. (032) 218-81-82, 218-82-88, 218-85-29

e-mail: [gmina@kobior.pl](mailto:gmina@kobior.pl)

www: [www.kobior.pl](http://www.kobior.pl)

BIP: [www.bip.kobior.pl](http://www.bip.kobior.pl)

Kobiór, dnia 08.10.2019 r.

Postępowanie nr: GK.271.05.2019

## OFERENCI W POSTĘPOWANIU

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

*dot. inwestycji pn.:*

*„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze”*

#### Pytanie nr 1

*„Czy można zamienić i przyjąć do wyceny parapety zewnętrzne z aluminium gr. 1,5 mm w kolorze brązowym (mat.), szer. 30 cm zamiast parapety zewnętrzne z blachy tytanowej ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym (mat.), szer. 30 cm.*

#### Ad. 1

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie i przyjęcie do wyceny w zamian za parapety z blachy tytanowej ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym (mat.), parapetów z blachy aluminiowej gr. 1,5mm o szerokości 30cm w kolorze brązowym

WÓJ  
mgr inż. Eugeniusz Kubański

A handwritten signature in blue ink is written over the printed name of the official.