



POMPOWNIĄ P3



- Wytyczne wykonania:
- zbiornik polimerobeton lub PE Ø1200mm
  - zabezpieczenie antywyporowe studni
  - wyposażenie pompowni – standard Ex
  - elementy wyposażenia – stal nierdzewna

POMPOWNIĄ Z OKABLOWANIEM ZABEZPIECZENIEM ANTYWYPOROWYM ORAZ SZAFĄ ZASILAJĄCĄ – STARUJĄCĄ STANOWI KOMPLETNIĄ DOSTAWĘ SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE WG. DOSTAWCY KOMPLETNEJ POMPOWNI

jednostka proj:		branża:	
Inwestor:		wod. – ka	
Zadanie:		nr proj.:	
Nazwa rysunku:		data:	
projektował:		skala:	
mgr inż. Urszula Krause - Michulka (nr upr. 421/81)		RYS.	
sprawdził:		7.3	
mgr inż. Tomasz Nawieśniak (SLK/0660/PWOS/04)			