



G M I N A K O B I Ó R

43-210 Kobiór
ul. Kobiórska 5
tel./fax. (032) 218-81-82, 218-82-88, 218-85-29
e-mail: gmina@kobior.pl
www: www.kobior.pl
BIP: www.bip.kobior.pl

Postępowanie nr GK.271.07.2018

Kobiór, dnia 21.09.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych” – ul. Przemysłowa w Kobiórze – odc. północny

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”, niniejszym udzielamy wyjaśnień na postawione pytania i uwag postawionych w piśmie z 21.09.2018r.

Ad. 1 W poz. 5 przedmiaru występuje wzmocnienie poboczy drogi destruktem będącym własnością inwestora. Prosimy o uszczegółowienie, czy destruktm będzie dostarczony przez inwestora na miejsce budowy, czy należy przyjąć jego transport i z jakiej odległości.

Odpowiedź: Destrukt zdeponowany jest w odległości 1,0km od środka ciężkości robót. Wykonawca winien skalkulować koszty jego załadunku i transportu w miejsce wbudowania.

Ad. 2 W poz. 6 przedmiaru występuje korytowanie bez odwozu materiału. W przedmiarze w żadnej pozycji nie jest wyszczególniony odwóz materiału z korytowania. Prosimy o określenie co należy zrobić z materiałem z korytowania.

Odpowiedź: Korytowanie dotyczy fragmentu drogi na jej początkowym odcinku km 0,00 – 0,100. Grunt z koryta winien być rozłożony bezpośrednio na poboczu jezdni, której niweleta będzie podniesiona od stanu pierwotnego o ok. 15 – 20 cm.

inż. Janusz Mazur
tel. 693 077 992
Kierownik Referatu
inż. Janusz Mazur