



G M I N A K O B I Ó R

43-210 Kobiór

ul. Kobiórska 5

tel./fax. (032) 218-81-82, 218-82-88, 218-85-29

e-mail: gmina@kobior.pl

www: www.kobior.pl

BIP: www.bip.kobior.pl

Postępowanie nr: GP.271.17.2020

Kobiór, dnia 24.03.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dot. przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.:

„Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze – etap IV”

Pytanie nr 1

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stobika i Wróblewskiego w Kobiórze przewiduje wykonanie studni 425. Czy studnie zaprojektowane jako zbiorcze muszą mieć kinetę z otworami pod kątem 90 st., czy mogą mieć kąt 45 st., który zostanie wyrównany poprzez kolano zamontowane poza studnią?”

W Polsce jest dostępny tylko jeden producent kinet pod kątem 90 st. co ma duży wpływ na cenę całej studni ze względu na dostosowanie jej wszystkich elementów do kinety”.

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie tj. zastosowanie studni zbiorczych 425 z kątem 45° z wyrównaniem za pomocą kolana zamontowanego poza studnią.

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański