

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ PRZETARGOWEJ

Pytanie 1)

Czy Zamawiający wymaga, aby studzienki kanalizacyjne tworzywowe fi600, fi800 i fi1000 były zgodne z normą „PE-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej”?

Zamawiający wymaga, aby stosowane studzienki kanalizacyjne tworzywowe fi600, fi800 i fi1000 były zgodne z dokumentacją projektową oraz zgodne z normą „PE-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Pytanie 2)

W przedmiarze robót jest mowa m.in. o studzienkach betonowych fi1000, czy Zamawiający dopuści zamianę studzienek betonowych na studzienki tworzywowe zapewniające całkowitą szczelność?

Zamawiający nie dopuszcza zmiany studzienek betonowych fi 1000 na studzienki tworzywowe. Studzienki zabudować należy zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem.

Pytanie 3)

Czy Zamawiający dopuści na etapie realizacji inwestycji studzienki tworzywowe monolityczne fi600, fi800 i fi1000?

Zamawiający dopuszcza studzienki zgodnie z dokumentacją projektową spełniające warunki obowiązujących przepisów oraz norm.

Pytanie 4)

Zamawiający pkt V d. wymaga, aby w przedmiotowym postępowaniu dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia. Wykaz sprzętu wymieniony w załączniku nr 5 do SIWZ nie jest spójny z wymaganiami z pkt ww. Prosimy o jednoznacznie określić jakim sprzętem ma się wykazać Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie jaki sprzęt ma na myśli Zamawiający pod pojęciem: wyciągarka jednomasztowa?

Za właściwy należy uważać wykaz sprzętu zawarty w V d. SIWZ. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym zamawiający dokonał sprostowania załącznika nr 5 do SIWZ. Do oferty należy składać informacje na sprostowanym załączniku.

Zamawiający nie wymaga wykazania się wyciągarką jednomasztową w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie 5)

Czy wystarczającym będzie wykazanie 1 roboty budowlanej w ramach której została wykonana sieć kanalizacyjna o długości minimum 4 km?

W opisanym wyżej przypadku Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Pytanie 6)

Prosimy o podanie stawek obowiązujących przy naliczaniu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zgodnie z Uchwałą nr X/60/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2011 r. §2:

„1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

- 1) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości 3,00 zł;
- 2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości 6,00 zł;
- 3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości 9,00 zł;
- 4) drogi o nawierzchni gruntowej:
 - a) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości 2,00 zł;
 - b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości 4,00 zł;
 - c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości 6,00 zł;

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m pasa drogowego w wysokości 3,00 zł.”

Pytanie 7)

Czy Zamawiający będzie naliczał opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym?

Zamawiający nie przewiduje naliczania opłat z tego tytułu.

Kobiór, dnia 16.12.2014 r.

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański
(podpis)